

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
по городу Асбест и Белоярскому району

г. Асбест, ул. Падьяженского, д. 17,
тел./ факс (343-65) 2-48-18

E-mail: mail_03@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 01944619, ОГРН 1056603530510,
ИНН 6670081969, КПП 660302001

06.08.2015 г. № 01-03-04/2192

10.08
Ю.И. Леова

Главе Городского округа
Белоярский
Юдину И.Н.
Начальнику Управления
образования Администрации
Белоярского городского округа
Михайловой

10.08
Михайловой И.И.

Информация о приемке образовательных учреждений
Белоярского района к учебному 2015-2016 году
обеспечивающих 05.08.2015 года

МБОУ "Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13"

- имеется предписание № 01-03-04/1819 от 11.06.2014 года Главного государственного санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому району со сроком исполнения до 01.09.2015 года;
- на пищеблоке и буфете образовательного учреждения имеются прочные металлические столы, не имеющие цельнометаллического покрытия;
- в компьютерном классе рабочие места оснащены оборудованной исправной рабочей мебелью (у 3-х рабочих столов - в 6-этажных шкафках);
- остекление окон в кабинетах математики, химии, физики, коридоре выполнено не из цельного стеклопакета;
- имеется дефект напольного покрытия в виде образования разрывов линолеума в кабинете 1-го класса;
- не закончен ремонт туалетов (осуществляется замена санитарно-технических приборов, установка кабинки, укладка облицовочной плитки на стенах, укладка напольной плитки);
- не оборудованы асфальтированные подходы к зданиям мастерских;
- спортивные зоны на территории образовательного учреждения не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил;
- к 01-15 сентября 2015г. представить медицинские книжки и прививочные сертификаты с результатами медосмотров сотрудников и прививок;

Обеспечить повторную приемку образовательного учреждения

И

МБОУ "Брунетовская средняя общеобразовательная школа № 6"

- имеется предписание № 01-03-04/1892 от 13.06.2014 года Главного государственного санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому району со сроком исполнения до 15.10.2015 года;
- спортивные зоны на территории образовательного учреждения не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил;
- обеспечить своевременную замену перегоревших электроламп;
- заменить светильники с открытым основанием в обеденном зале столовой;
- к 01-15 сентября 2015г. представить медицинские книжки и прививочные сертификаты с результатами медосмотров сотрудников и прививок;

Администрация Белоярского
городского округа
Их № 01-18/1508 07.08.2015 г.

МАОУ «Блаженновская средняя общеобразовательная школа №96»

- спортивная зона на территории образовательного учреждения не оборудована в соответствии с требованиями санитарных правил;

- отсутствует ограждение отопительных приборов в 8-ти учебных аудиториях;

- необходим ремонт фасада основного здания школы;

- имеются дефекты напольного покрытия в виде расхождений швов линолеума в кабинете №12-3 класса (начальное звено);

- к 01-15 сентября 2015г. представить медицинские книжки и прививочные сертификаты с результатами мед.осмотров сотрудников и прививок.

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1"

- отсутствует ограждение отопительных приборов в учебных аудиториях;

- отделка стен в кабинете литературы и биологии выполнена обоями на бумажной основе;

- имеется дефект отделочных материалов стены в коридоре в виде образования трещин лакокрасочного покрытия;

- к 01-15 сентября 2015г. представить медицинские книжки и прививочные сертификаты с результатами мед.осмотров сотрудников и прививок.

Главный государственный
санитарный врач
по г. Асбест и Бельоярскому району


Кабанов И.Б.